
124,40
120,59
chudy beton
płyta fundamentowa
1:100
1:500
projektowana komora ssawna PG7/KS
żelbetowa DN 3000 mm
projektowana tłocznia PG7
żelbetowa DN 3000 mm
projektowana komora pomiarowa KP
żelbetowa 4000 x 3000 mm
Z1 - zmiana kierunku trasy 45°
Z2 - zmiana kierunku trasy 45°
projektowana studnia kanalizacji sanitarnej
czyszczakowa, betonowa DN 1500 mm
Z3 - zmiana kierunku trasy 34°
projektowana studnia kanalizacji sanitarnej
z zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi, betonowa DN 1500 mm
projektowana studnia kanalizacji sanitarnej
czyszczakowa, betonowa DN 1500 mm

POZIOM POR. 110 m. n.p.m.

RZĘDNA TERENU [m]	126,00		126,00		126,00 126,00		126,00				125,56		125,70		125,70		125,33	
RZĘDNA DNA KANAŁU [m]	118,00		117,75		123,40 124,40		124,40				122,96 123,96		124,10		123,60 124,10		122,73 123,73	
ZAGŁĘBIENIE [m]	8,00		8,25		2,60 1,60		1,60				2,60 1,60		1,60		2,10 1,60		2,60 1,60	
ŚREDNICE [mm] / SPADEK [%]				KO DN200		PE100 2x Ø225				i=0,2%		PE100 2x Ø225 i=0,1%		i=0,0%		i=0,2% PE100 2x Ø225		i=0,2%
ODLEGŁOSCI [m]	0,00	4	4,00	6	10,00	2 1 2			15,00	177	192,00	124	316,00	4	320,00	174	494,00	
OZNACZENIA	PG7/KS		PG7		KP		Z1		Z2		SC1		Z3		SNO1		SC2	


Z4 - zmiana kierunku trasy 7°
Z5 - zmiana kierunku trasy 7°
projektowana studnia kanalizacji sanitarnej
z zaworami odpowietrząjąco-napowietrzającymi, betonowa DN 1500 mm

	125,20		125,10		125,23
	123,56		123,50		123,13 123,63
	1,64		1,60		2,10 1,60
		PE100 2x Ø225		PE100 2x Ø225	i=0,2%
73	567,00	27	594,00	63	657,00
	Z4		Z5		SNO2

GOLVOY	Wojciech Gołaszewski ul. Mazowiecka 37c lok. 86 15-302 Białystok e-mail: golwoj@gmail.com		
INWESTOR	Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o.		
OBIEKT	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działe w miejscowościach Złotokłos, Runów, Głosków, Wólka Pracka (rejon ul. Zawadzkiej) i Henryków Urocze (rejon ul. Słowiczej)		
PROJEKT	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, TŁOCZNI ŚCIEKÓW PG7 WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI RUNÓW I GŁOSKÓW, GMINA PIASECZNO	NR RYS.	011
		SKALA	500/1(
NAZWA RYSUNKU	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ	STADIUM	PW
		DATA	04-201
PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Gołaszewski upr. nr PDL/0140/POOS/10		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Łukowski upr. nr PDL/0141/POOS/13		