

POZIOM POR. 110 m. n.p.m.
1:100
1:500
tory kolejki wąskotorowej PKP

OZNACZENIA	ODLEGŁOŚCI [m]	ŚREDNICE [mm] / SPADEK [%]	ZAGŁĘBIENIE [m]	RZĘDNA DNA KANAŁU [m]	RZĘDNA TERENU [m]	
SN02	657,00		2,10 1,60	123,13 123,63	125,23	projektowana studnia kanalizacji sanitarnej z zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi, betonowa DN 1500 mm
	92	PE100 2x Ø225 i=0,0%				
Z6	749,00		1,60	123,60	125,20	Z6 - zmiana kierunku trasy 3°
	9					
SC3	758,00		2,60 1,60	122,60 123,60	125,20	projektowana studnia kanalizacji sanitarnej czyszczakowa, betonowa DN 1500 mm
	6	i=0,9% PE100 2x Ø225				
Z7	764,00		1,60	123,55	125,15	Z7 - zmiana kierunku trasy 52°
	5					
SP1	769,00		2,20 1,60	122,90 123,50	125,10	projektowana studnia kanalizacji sanitarnej połączeniowa, betonowa DN 1500 mm
	3	i=0,0%				
Z9	772,00		1,60	123,50	125,10	Z9 - zmiana kierunku trasy 8°
	2					
SP3	774,00		1,60 2,20	123,50 122,90	125,10	projektowana studnia kanalizacji sanitarnej połączeniowa, betonowa DN 1500 mm
	169	PE100 2x Ø225 i=0,15%				
SN03	943,00		2,10 1,60	123,16 123,76	125,36	projektowana studnia kanalizacji sanitarnej z zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi, betonowa DN 1500 mm
	122	i=0,9% PE100 2x Ø225				
SC4	1065,00		2,60 1,60	121,61 122,61	124,21	projektowana studnia kanalizacji sanitarnej czyszczakowa, betonowa DN 1500 mm
	62	PE100 2x Ø225 i=1,6%				
Z11	1127,00		1,60	123,60	125,20	Z11 - początek przewiertu sterowanego
	10	i=0,5%				
	1137,00		1,65	123,55	125,20	
	5					
	1142,00		1,93	123,52	125,45	
	10					
	1152,00		1,99	123,46	125,45	



Z12 - koniec przewiertu sterowanego
projektowana studnia kanalizacji sanitarnej
czyszczakowa, betonowa DN 1500 mm
Z13 - zmiana kierunku trasy 56°
Z14 - zmiana kierunku trasy 45°
Z15 - zmiana kierunku trasy 35°
Z16 - zmiana kierunku trasy 32°
projektowana studnia kanalizacji sanitarnej
z zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi, betonowa DN 1500 mm
125,00
123,43
1,57
124,80
123,20
1,60
125,05
122,45
123,45
2,60
1,60
125,05
123,45
1,60
125,05
123,45
1,60
125,10
123,50
1,60
125,10
123,50
1,60
125,10
123,50
1,60
122,90
2,10
PE100 RC 2x Ø225
przewiert sterowany
PE100 2x Ø225
i=0,2%
i=0,0%
PE100 2x Ø225
i=0,1%
6
1158,00
42
1200,00
111
1311,00
3
1314,00
3
1317,00
77
1394,00
5
1399,00
3
1402,00
Z12
SC5
Z13
Z14
Z15
Z16
SNO4

GOLVOY	Wojciech Gołaszewski ul. Mazowiecka 37c lok. 86 15-302 Białystok e-mail: golwoj@gmail.com		
INWESTOR	Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o.		
OBIEKT	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działe w miejscowościach Złotokłos, Runów, Głosków, Wólka Pracka (rejon ul. Zawadzkiej) i Henryków Urocze (rejon ul. Słowiczej)		
PROJEKT	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, TŁOCZNI ŚCIEKÓW PG7 WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI RUNÓW I GŁOSKÓW, GMINA PIASECZNO	NR RYS.	012
		SKALA	500/1(
NAZWA RYSUNKU	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ	STADIUM	PW
		DATA	04-201
PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Gołaszewski upr. nr PDL/0140/POOS/10		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Łukowski upr. nr PDL/0141/POOS/13		