
1:100
1:500
POZIOM POR. 110 m. n.p.m.
RZĘDNA TERENU [m]
RZĘDNA DNA KANAŁU [m]
ZAGŁĘBIENIE [m]
ŚREDNICE [mm]
SPADEK [%]
ODLEGŁOŚCI [m]
OZNACZENIA
projektowana studnia kanalizacji sanitarnej z zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi, betonowa DN 1500 mm
125,10
123,50
122,90
1,60
2,10
i=0,1%
1402,00
SN04
142
projektowana studnia kanalizacji sanitarnej czyszczakowa, betonowa DN 1500 mm
124,37
121,77
122,77
2,60
1,60
PE100 2x Ø225
i=0,4%
1544,00
SC6
22
Z17 - zmiana kierunku trasy 24°
124,50
122,70
1,80
1566,00
Z17
94
Z18 - zmiana kierunku trasy 45°
124,00
122,40
1,60
1660,00
Z18
4
Z19 - zmiana kierunku trasy 45°
124,00
122,40
1,60
1664,00
Z19
3
projektowana studnia kanalizacji sanitarnej z zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi, betonowa DN 1500 mm
124,00
122,40
121,90
1,60
2,10
PE100 2x Ø225
i=1,7%
1667,00
SN05
32
Z20 - zmiana kierunku trasy 13°
123,40
121,86
1,54
1699,00
Z20
16
Z21 - zmiana kierunku trasy 11°
123,20
121,59
1,61
1715,00
Z21
18
Z22 - zmiana kierunku trasy 32°
123,00
121,28
1,72
1733,00
Z22
5
projektowana studnia kanalizacji sanitarnej czyszczakowa, betonowa DN 1500 mm
122,80
120,20
121,20
2,60
1,60
PE100 2x Ø225
i=0,4%
1738,00
SC7
180
PE100 RC 2x Ø225
przewiert sterowany
Z23 - zmiana kierunku trasy 45°
122,00
120,40
1,60
1918,00
Z23
2
Z24 - zmiana kierunku trasy 45°
122,00
120,40
1,60
1920,00
Z24
RS DN400 2x L=10m
przecisk
tory kolejki wąskotorowej PKP
PE100 2x Ø225
i=0,0%
11
Z25 - zmiana kierunku trasy 45°
122,00
120,40
1,60
1931,00
Z25
2
Z26 - zmiana kierunku trasy 45°
122,00
120,40
1,60
1933,00
Z26
PE100 2x Ø225
41
projektowana studnia kanalizacji sanitarnej rozprężna SR, betonowa DN 1200 mm
122,50
120,00
120,90
2,50
1,60
i=1,2%
1974,00
SR

GOLVOY
Wojciech Gołaszewski
ul. Mazowiecka 37c lok. 86
15-302 Białystok
e-mail: golwoj@gmail.com

INWESTOR	Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o.		
OBIEKT	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działe w miejscowościach Złotokłos, Runów, Głosków, Wólka Pracka (rejon ul. Zawadzkiej) i Henryków Urocze (rejon ul. Słowiczej)		
PROJEKT	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, TŁOCZNI ŚCIEKÓW PG7 WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI RUNÓW I GŁOSKÓW, GMINA PIASECZNO	NR RYS.	013
		SKALA	500/1(
NAZWA RYSUNKU	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ	STADIUM	PW
		DATA	04-201
PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Gołaszewski upr. nr PDL/0140/POOS/10		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Łukowski upr. nr PDL/0141/POOS/13		